Eksploatacinių savybių atitikties deklaracija

Nr. 0812345678

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
   Priešgaisrinės ir priešdūminės vidaus durys T30-1 H8-5 (LT) S/N 0812345678
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
   S/N 0812345678, gamintojas: Hörmann KG Gewerbeallee 17, D 04821 Brandis, Vokietija

   Statybos produkcijos sertifikavimo centro, Lietuvos Respublika, Atitikties sertifikatas Nr. SPSC-7782D (2013-03-18).

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
   Vidinių patalpų pertvarose su papildomais reikalavimais.
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
   durys yra naudojamos gyvenamosioms, gamybos ar techninėms patalpoms, ugniasienėse, priešdūminėse užtvarose ir evakuacijos keliuose.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
   Hörmann KG VKG, Upheider Weg 94 – 98, DE – 33803 Steinhagen.
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
   Netaikoma.
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
   sistema 3, sistema 1.
8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
   - IFT ROSENHEIM GMBH, Nr. 0757.

   (eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas standartas, atveju)

   atliko pradinį produkto tipo bandymą pagal sistemą 3. Gamintojas vykdo vidinę gamybos kontrolę.
   (*trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje, aprašymas*)
   ir išdavė bandymų protokolą.
   *(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)**
9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:
   - IFT ROSENHEIM GMBH, Nr. 0757.

   (eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas nacionalinis techninis įvertinimas, atveju)

   atliko pradinį produkto tipo bandymą, nustatė tipą ir lentelėje pateiktas vertes.
   gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės tiktinimą,
   vykdo nuolatinę gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą
   pagal sistemą 1.
   ir išdavė pažymą apie eksploatacines savybes.
   *(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)**

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės *(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)***

Rodiklio pavadinimas	**Vertė**	**Harmonizuota techninė specifikacija**
Pavojingos medžiagos	-	prEN 14351-2:2013-02
Atsparumas smūgiui (tik durims su stiklu ir pavojui susižeisti)	NPD	
Aukštis	Nustatyta reikšmė „LH“	
Reakcija į ugnį	NPD	
Garso izolia (oro garso izoliacija)	NPD	
Mechaninis patvarumas	2 klasė	
Šilumos laidumo koeficientas	NPD	
Oro pralaidumas	NPD	
Patvarumas esant korozijai/senėjimui/pažeidimams	NPD	
Ilgaamžiškumas	NPD	
Priešgaisrinė apsauga/atsparumas ugniai	EI_2: 30 EW: 30	prEN 16034:2013-02
Sandarumas dūmams	S_a, S_m	
Evakuacinis praėjimas (Antipanic)	NPD	
Savaiminio užsidarymo klasė	C5	
Panik funkcijos suveikimas evakuacijos metu	NPD	
Patvarumas savaiminiu užsidarymu - Nuo gedimo (ciklai) - Prieš senėjimą / koroziją	NPD	

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

*Pareikalavus privaloma pateikti patvirtinamąją informaciją.
**Arba įrašoma NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. „*No Performance Determined*“) tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalavimai nenustatyti ir eksploatacinės savybės nedeklaruojamos.

LIETUVOS RESPUBLIKA • REPUBLIC OF LITHUANIA
UAB HORMANN BALTIC LTD.
VILNIUS

Produktų grupės vadovė
Lina Vasiliauskienė